



Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9  
05-800 Pruszków  
tel.: 22 160 37 10  
e-mail: [tbszm@tbszm.com.pl](mailto:tbszm@tbszm.com.pl)

Pruszków, 07.09.2022 r.

TBS.18a.2022 (1)

Dotyczy: **Modernizacji pokrycia dachowego na budynku usługowym przy ul. Helenowskiej 3a w Pruszkowie, TBS.18.2022**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 roku, poz.1710) Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Związku z w/w postępowaniem zwracamy się z prośbą o uwzględnienie następujących dodatkowych prac które nie zostały uwzględnione w umowie i przedmiarach, a prowadzą do prawidłowego wykonania zadania i stwierdzono następujące braki w przedmiarach a mianowicie:

- zerwanie starych powłok z papy
- wyrównanie podłoża betonowego poprzez szpachlowanie
- zagruntowanie podłoża betonowego gruntem bitumicznym
- ułożenie nowej warstwy papy podkładowej 4mm pod styropapę
- wywóz i utylizacja zerwanej papy.

***Odpowiedź:***

***Nie ma konieczności zrywania papy w ślad za tym utylizacji papy, wyrównania podłoża , gruntowania , klejenia jednej warstwy papy. Styropapę można ułożyć na istniejącym podłożu.***

***Koszty inwestorski i zakres prac określony przez inwestora tego nie obejmuje.***

***Należy wycenić pozycje zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach robót.***

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu Spółki  
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

/-/ Maciej Roszkowski